

## **REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS**

### **Extracto y Comentarios:**

1.- En su instrucción MI-IF-005 "Materiales empleados en la construcción de equipos frigoríficos", señala al acero soldado longitudinalmente como el material idóneo para la construcción de elementos del equipo frigorífico o en conexiones y tuberías de paso de refrigerante.

2.- También señala que cuando se prevean temperaturas de servicio inferiores a  $-20^{\circ}\text{C}$ , independientemente del refrigerante utilizado, se deberá utilizar acero calmado como material de base.